



Inspeccione los andamios y las partes del andamio diariamente, antes de comenzar cada turno de trabajo y después de cualquier evento que pueda haber causado daño al andamio.

- Verifique si las líneas eléctricas aéreas que están cerca de los andamios están desenergizadas o que los andamios estén a un mínimo de 10 pies de distancia de las líneas eléctricas aéreas que están energizadas.
- Asegúrese que las herramientas y los materiales estén a un mínimo de 10 pies de separación de las líneas eléctricas aéreas energizadas.
- Verifique que el andamio es el tipo correcto para las cargas, materiales, empleados y condiciones atmosféricas.
- Verifique si las zapatas del andamio están niveladas, sólidas, rígidas y son capaces de soportar el andamio cargado.
- Verifique las patas, rectos, marcos y montantes para ver si ellos están en la placa de soporte y los durmientes.
- Verifique si los componentes de metal tienen dobles, agrietaduras, huecos, moho, salpicaduras de soldaduras, quebraduras, soldaduras rotas y partes no compatibles.
- Verifique si la plataforma está a 14 pulgadas o menos de la pared; o a 18 pulgadas o menos de separación, si se está haciendo trabajo de empaquetamiento/estuco.
- Verifique que haya un acceso seguro. No use las crucetas como una escalera de acceso o salida.
- Verifique si los tabloncillos de madera tienen quebraduras, rajaduras mayores de 1/4 de pulgada de ancho, rajaduras en los extremos que sean largas, varios nudos grandes y flojos, torceduras o deformaciones mayores de

1/4 de pulgada, tablas y extremos con ranuras, moho, laminado(s) separado(s) o inclinación de grano mayor de 1 en 12 pulgadas desde el borde largo y que sean tablas de calidad apta para los andamios o equivalentes.

- Si los tabloncillos combinan más de 1/60 del ancho del tabloncillo o 2 pulgadas en un tabloncillo de madera de 10 pies, el tabloncillo se ha dañado y no debe ser utilizado.
- Verifique si los tabloncillos están uno al lado del otro, con espacio no mayor de una pulgada alrededor de los montantes rectos.
- Verifique si los tabloncillos de 10 pies o menos están de 6 a 12 pulgadas sobre la línea de soporte del centro y que los tabloncillos de 10 pies o más no estén a más de 18 pulgadas al otro lado del extremo.
- Verifique que hayan barandas y largueros intermedios en la plataforma donde se está realizando el trabajo.
- Verifique los empleados que trabajan debajo de la plataforma y provéales con protección contra objetos cayendo o barricadas alrededor. Asegúrese que los cascos de seguridad se usan.
- Use refuerzos, amarres y líneas de retención de vientos según descrito por el fabricante del andamio, en cada extremo del andamio, vertical y horizontalmente, para evitar la inclinación de éste.

Adapted from OSHA Quick Card 3318-09-06, U.S. Department of Labor.



Cherie Berry, *Comisionada de Trabajo*

Education, Training and Technical Assistance Bureau

919-807-2875 • 1-800-625-2267 • www.nclabor.com

Printed 8/10

250 copies of this public document were printed at a cost of \$33.75, or \$.13.5 per copy.