



INSPECCIÓN MENSUAL DE EDIFICIOS HOJA DE INSPECCIÓN

Este modelo de programa se provee para ayudarlo en su carácter de empleador a desarrollar programas adaptados a su actividad u operación específica. Le sugerimos copiar, expandir, modificar y adaptar este modelo de programa como sea necesario.

Este documento se provee como una ayuda para el cumplimiento de las normas, pero no constituye una interpretación legal de las normas de OSHA, ni reemplaza la necesidad de conocer y cumplir las normas de OSHA reales (incluyendo cualquier cambio específico para Carolina del Norte). Este documento intenta ser consistente con las normas de OSHA; sin embargo, si el lector considera que una cierta sección es inconsistente, entonces se deberá seguir la norma de OSHA. Por cierto, sus comentarios o sugerencias son bienvenidos. Recuerde que un programa de seguridad/salud es efectivo solamente si se lo adopta y se verifica su cumplimiento.

HOJA DE INSPECCIÓN MENSUAL DE EDIFICIOS

Edificio: _____

Inspector: _____

Fecha: _____

Está	Está	Descripción	Comentario/Acción Correctiva
BIEN	MAL	Cordón eléctrico amarrado a la superficie del edificio o pasado a través de puerta/ /cielorraso/pared.	
		Cordón eléctrico desgastado, cortado, dañado.	
		Uso de cordones de extensión de dos polos para servicio liviano.	
		Cordón sin el conector de tierra.	
		Aberturas no utilizadas en paneles eléctricos.	
		Partes eléctricas energizadas expuestas.	
		Equipo sin conexión a tierra.	
		Almacenamiento dentro de los 3 pies de distancia de paneles eléctricos.	
		Interruptores/llaves eléctricas no etiquetadas.	
		Extintores de incendio obstruidos o no visibles.	
		Extintores de incendio sin la inspección mensual.	
		Puertas de salida obstruidas /cerradas.	
		Señalización de salidas de emergencia no existen o no son visibles.	
		Luces de evacuación de emergencia no probadas.	
		Almacenamiento a más de 5 pies de altura sin escalones o escalera.	
		Almacenamiento a menos de 10 pulgadas del sistema de aspersión automático contra incendios (sprinkler).	
		Almacenamiento a menos de 3 pies de calentadores o fuentes de calor.	
		Pasillos en zonas de almacenamiento con menos de 28 pulgadas de ancho.	
		Material apilado en forma inclinada o inestable.	
		Cilindros de gas comprimido sin la tapa o sin atar.	
		Cantidad excesiva de materiales inflamables fuera de los gabinetes.	
		Substancias químicas incompatibles almacenadas juntas.	
		Substancias químicas sin etiqueta que indica nombre/peligros.	

HOJA DE INSPECCIÓN MENSUAL DE EDIFICIOS

Edificio: _____

Inspector: _____

Fecha: _____

Está BIEN	Está MAL	Descripción	Comentario/Acción correctiva
		Hoja de Datos Sobre Seguridad del Material (MSDS) no disponible.	
		Ducha de emergencia/lavador de ojos de emergencia no son probados semanalmente.	
		Falta de orden y de limpieza .	
		Pisos mojados o resbaladizos sin avisos de peligro o sin corrección.	
		Peligro de tropiezo en pisos, escaleras, aceras, etc.	
		Botiquín de primeros auxilios y Equipo de Protección Personal (PPE) no disponibles.	
		Faltan lámparas de luz o están quemadas.	
		Trapos con grasa/aceite no están almacenados en un contenedor metálico con tapa.	
		Resguardo de maquinarias instalado correctamente.	
		Barandas y barandas de escaleras instaladas donde sea requerido.	
		Equipo de Protección personal provisto y usado adecuadamente.	
		Otro	
		Otro	